

## Yhtenäiset käytännöt

# 117 b 23

*Aihe*

### **IRTAIMISTOVARASTOT ASUINKERROSTALOSSA KUN PORRASHUONEEN KORKEUS\* ENINTÄÄN 24 m**

*Aiheeseen liittyvät määräykset ja ohjeet sekä muiden viranomaisten ja laitosten ohjeet ja tulkinnat*

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 6 §, 7 § ja 42 § sekä perustelumuuisto

*Yhteinen tulkinta/käytäntö*

#### **IRTAIMISTOVARASTOT**

- palokuormaryhmä 600-1200MJ/m<sup>2</sup> (ei kokorajoitusta)
- Irtaimistovarastojen, jotka eivät ole kellarikerroksessa, savunpoisto on järjestettävä siten, ettei osastoituja uloskäytäviä tai sammutusreittejä tarvitse käyttää savunpoistoon. Savunpoisto on järjestettävä, vaikka pinta-ala olisi alle 50m<sup>2</sup>. Korvausilma pelastuslaitoksen toimenpitein porrashuoneen kautta on sallittu.
- Asunnon sisälle, asunnon palo-osastoon, sijoitettua irtaimistovarastoa ei tarvitse osastoida asunnosta. Savunpoisto hoidetaan asunnon kautta.

*Huomioitavaa*

\*) = ylimmän kerroksen lattian etäisyys sitä palvelevan porrashuoneen sisäänkäyntitasosta, ks. myös kortti 117b 26

*Liitteet*

*Asiasanat*