



Yhtenäiset käytännöt

F1-02-01

Aihe

HISSIN RAKENTAMINEN PIENEHKÖJEN TOIMITILOJEN YHTEYDESSÄ

Aiheeseen liittyvät määräykset ja ohjeet sekä muiden viranomaisten ja laitosten ohjeet ja tulkinnat

- Rak MK F1

Yhteinen tulkinta/käytäntö

Inva-mitoitettu hissi on rakennettava kerrosten välistä liikkumista varten mikäli kyseisessä tilassa tehtävässä työssä voi työskennellä liikuntaesteinen henkilö.

Tulkintaa noudatetaan myös korjausrakentamisessa, huom. rakennussuojelumääräykset.

- Jos toimitilassa työskentelee vähintään 10 henkilöä tai tilan pinta-ala on suurempi kuin 200 m², suunnitelmassa on esitettävä hissivaraus
- Hissivaraus on huomioitava myös kantavien rakenteiden suunnittelussa
- Jos toimitilassa työskentelee vähintään 15 henkilöä tai tilan pinta-ala on suurempi kuin 300 m², tilaan on rakennettava hissi

Huomioitavaa

- Työyhteisösyistä mahdollisesti pienempiinkin työtiloihin on rakennettava hissi (esim. jos tauko- ja sosiaalityötilojen ainoa sijoitusmahdollisuus on 2. kerroksessa)
- Henkilömäärä ja pinta-ala koskevat niiden toimintojen tilaa, jossa liikuntaesteinen voi työskennellä

Liitteet

Asiasanat