



Yhtenäiset käytännöt

G1-03-1

Aihe

PIENTALOJEN/ ASUINHUONEISTOJEN ESTEETTÖMYYYTTÄ KOSKEVA OVILEVEYS

Aiheeseen liittyvät määräykset ja ohjeet sekä muiden viranomaisten ja laitosten ohjeet ja tulkinnat

- MRL 117§ 3 mom.
- MRA 53§ 2 mom.
- RakMk G1 3.3.1

Yhteinen tulkinta/käytäntö

Määräys:

- RakMk G1, 3.3.1
Huoneiston ulko-ovelta asuinhuoneisiin ja muihin asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavien ovien ja kulkuaukkojen vapaan leveyden tulee olla vähintään 800 mm. Sama koskee rakennuksessa ja piha-alueella asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavia ovia ja kulkuaukkoja.

Tulkinta:

- Oven vapaalla leveydellä tarkoitetaan kulkuaukon todellista leveyttä myös avatun ovilevyn kohdalla.
- Saunan ja vaatehuoneen ovesa voi ovilevy kaventaa vähäisesti kulkuaukon leveyttä, jolloin ko. tilojen ovena voidaan käyttää 9M ovea
- Vaatehuoneissa suositellaan käytettävän liukuovea tilan säästämiseksi.
- Mikäli samassa kerroksessa on useampi wc-tila, katsotaan vain yksi tila välttämättömäksi, jolloin yhden wc-tilan kulkuaukon vapaan leveyden on oltava vähintään 800 mm.

Huomioitavaa

Poistumistievaatimukset huomioitava erikseen

Asiasanat